



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Ставропольскому краю

355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 8(865-2) 23-39-73

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномысску)

357100 г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

Южный региональный центр МЧС России 8(863) 240-66-10

ПРЕДПИСАНИЕ № 10011148

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБДОУ «№ 24» г. Невинномысска

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),

законный представитель – заведующая Попова Е.Н.

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Невинномысска по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г.Невинномысску) Несмашного Д.М. № 100 от «07» мая 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «15» мая 2018 г., в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «08» июня 2018 г., проведена проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности

дознавателем ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г.Невинномысску)

Сыромятниковым И.В. МБДОУ №24 «Радуга» г. Невинномысск, ул.Гагарина, 17А.

(должность, звание, ФИО государственного инспектора

по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ №24 «Радуга» г. Невинномысска Попова Е.Н.

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещения класса Ф1.1 (5,6,8,11 группы), предназначение для одновременного пребывания более 10 человек обеспечить вторым эвакуа-	ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ ст.4; ФЗ от 21.12.1994 г. №69-ФЗ ст. 4, 20;		

ционный выход.	п.20; п.6.12* СНиП 21-01-97*, п.5.2.12 СП. 1.13130.2009	03 05-19	
----------------	---	----------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД по г. Невинномысску

(должность, Ф.И.О. гос.инспектора

Сыромятников И.В.

по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

« 08 » 06 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

v

(подпись)

Заведующая МБДОУ «№ 24» «Радуга» г. Невинномысск

(должность, Ф.И.О.)

Попова Е.Н.

« 08 » 06 20 18 г.

**Результаты внепланового мероприятия по контролю
за исполнением предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

№ п/п	Номера не выполненных пунктов	Должность Ф.И.О. лиц проводивших внеплановую проверку	Дата проверки, подпись, личная печать инспектора ГПН	С результатом проверки ознакомлен(ы):	Дата ознакомления, подпись
1	2		3		4