



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, факс 32-43-21

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Ставропольскому краю

355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 8(865-2) 23-39-73

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномыску)

357100 г. Невинномыск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

Телефон доверия Южного регионального центра 8(863) 240-66-10

**ПРЕДПИСАНИЕ № 158 / 1 / 194**

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 24 «Радуга» с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников» города Невинномыска

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),

законный представитель – заведующая Попова Елена Николаевна

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Невинномыска по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномыску) Несмашного Д.М. № 158 от « 25 » июля 20 17 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «01» августа 2017 г., с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут «08» августа 2017 г., с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут 23 августа 2017 года, проведена проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности

старшим инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г.Невинномыску)

(должность, звание, ФИО государственного инспектора

Груниным Андреем Сергеевичем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 24 «Радуга» с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников» города Невинномыска, г. Невинномыск, ул. Гагарина, 17 А

по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение горячего цеха пищеблока оборудовать автоматической системой пожарной сигнализации.	таблица 3, п. 10.3 НПБ 110-03; СП 5.13130.2009 таблица А3.	01.02.2018	
2.	Не допускать в складском помещении (пищеблок) установку штепсельной розетки.	п. 348 Правил противопожарного режима в РФ.	01.02.2018	
3.	Организовать проведение проверки работоспособности источника наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ	01.02.2018	
4.	Установить предусмотренную проектной документацией дверь эвакуационного выхода (район медицинского изолятора), препятствующую распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	п. 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ.	01.02.2018	
5.	Помещения класса Ф1.1 (5, 6, 8, 11 группы), предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек обеспечить вторым эвакуационным выходом.	п. 6.12* СНиП 21-01-97* , п. 5.2.12 СП 1.13130.2009.	01.05.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.



Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России

(должность, Ф.И.О. гос.инспектора)

по Ставропольскому краю (по г. Невинномысску)

Грунин А.С.

по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

« 23 » 08 20 17 г.

**Предписание для исполнения получил:**

(подпись)

Заведующая МБДОУ № 24 г. Невинномысска

Попова Елена Николаевна

(должность, Ф.И.О.)

« 23 » 08 20 17 г.

**Результаты внепланового мероприятия по контролю  
за исполнением предписания об устранении нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности**

<i>№ п/ п</i>	<i>Номера не выполненных пунктов</i>	<i>Должность Ф.И.О. лиц проводивших внеплановую проверку</i>	<i>Дата про- верки, подпись, личная печать инспекто- ра ГПН</i>	<i>С результатом про- верки ознакомлен(ы):</i>	<i>Дата оз- накомле- ния, подпись</i>
1	2		3		4